



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **16/07/2015**Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		90.62	48.73	247,419.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,344			
(MMPC std)*	259			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]	48.74	24.02
Cámara de Válvulas XV 10003	47.65	20.88
Cámara de Válvulas XV 10008	46.56	23.42
Trampa de Recepción [1]	46.37	24.51

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	46.39	18.41	19,670
ERP Maquinarias (19/10)	18.41	8.59	
ERP Maquinarias (19/5)	18.41	3.75	
ERP El Agustino (50/10)	46.65	9.00	5,237
ERP Carretera Central (50/10)	46.72	8.54	
ERP Gambetta (50/10)	46.29	9.30	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.30	4.23	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	48.57	3.01	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	46.49	4.10	
ERP Omicrón (10/5) [2]	8.59	4.08	
ERP Surco (50/5)	47.76	3.97	
ERP Surco (50/10)	47.48	8.99	
ERP R. Prialé (50/10)	46.60	9.19	
ERP Pachacútec (50/10)	47.94	9.06	
ERP Parques del Agustino (50/5)	46.24	4.02	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.00	4.02	
ERP La Victoria (50/19)	47.31	17.99	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45.00	27.49	75,854
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	2,019			
(MMPC std)*	71			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) CD (mbar)			
	-1.18 97.10			
ERM Edegel		46.56	29.30	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0.08 0.47			
ERM Edegel 2		46.61	24.56	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	1.60 0.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre

M.Salcedo

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(*) Calculado por OSINERGMIN