

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **30/07/2015**

Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		97.85	48.04	188,215.30
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	4,798			
(MMPC std)*	169			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.04	22.08
Cámara de Válvulas XV 10003		47.09	20.86
Cámara de Válvulas XV 10008		46.69	23.58
Trampa de Recepción [1]		46.76	24.34

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46.68	18.39	15,808
ERP Maquinarias (19/10)		18.39	9.41	
ERP Maquinarias (19/5)		18.39	3.72	
ERP El Agustino (50/10)		46.67	9.08	2,524
ERP Carretera Central (50/10)		46.42	8.50	
ERP Gambetta (50/10)		46.76	9.40	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.40	4.21	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.88	3.02	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46.78	3.93	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.41	4.16	
ERP Surco (50/5)		47.38	4.00	
ERP Surco (50/10)		47.12	9.39	
ERP R. Prialé (50/10)		46.58	9.25	
ERP Pachacútec (50/10)		47.37	9.06	
ERP Parques del Agustino (50/5)		46.23	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.08	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		46.98	18.02	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45.88	27.40	56,265
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	964			
(MMPC std)*	34			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) CD (mbar)			
	0.00 52.40			
ERM Edegel		46.59	29.35	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0.14 0.26			
ERM Edegel 2		46.65	24.58	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	1.68 0.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre

D. Velasquez

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN