

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **02/07/2015** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		86.93	48.85	83,243.67
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,608			
(MMPC std)*	269			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]	48.85	24.40
Cámara de Válvulas XV 10003	47.64	21.15
Cámara de Válvulas XV 10008	46.37	23.75
Trampa de Recepción [1]	46.32	25.04

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	46.22	18.35	20,144
ERP Maquinarias (19/10)	18.35	8.70	
ERP Maquinarias (19/5)	18.35	3.71	
ERP El Agustino (50/10)	46.47	9.01	4,927
ERP Carretera Central (50/10)	46.63	8.56	
ERP Gambetta (50/10)	46.26	9.30	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.30	4.22	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	48.66	3.01	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	46.35	4.17	
ERP Omicrón (10/5) [2]	8.70	4.08	
ERP Surco (50/5)	47.72	3.95	
ERP Surco (50/10)	47.43	8.97	
ERP R. Prialé (50/10)	46.45	9.19	
ERP Pachacútec (50/10)	47.94	9.03	
ERP Parques del Agustino (50/5)	46.03	4.01	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.01	4.01	
ERP La Victoria (50/19)	47.27	18.16	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			45.36	27.54	57,988
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,621			
(MMPC std)*		57			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	0.00	56.11			
ERM Edegel			46.34	29.35	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		57			
(MMPC std)*		2			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.23	0.35			
ERM Edegel 2			46.38	24.78	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	1.76	0.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre W. Lévano

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007_V4

Fecha de Vigencia:06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN