



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 01/07/2015Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		89.72	48.89	69,062.08
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,972		
(MMPC std)*		282		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]	48.90	25.77
Cámara de Válvulas XV 10003	47.75	21.08
Cámara de Válvulas XV 10008	46.97	23.87
Trampa de Recepción [1]	47.00	25.30

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	46.91	18.38	18,300
ERP Maquinarias (19/10)	18.38	8.74	
ERP Maquinarias (19/5)	18.38	3.74	
ERP El Agustino (50/10)	46.99	9.05	4,388
ERP Carretera Central (50/10)	46.99	8.59	
ERP Gambetta (50/10)	46.93	9.37	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.37	4.23	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	48.72	3.00	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	47.03	4.10	
ERP Omicrón (10/5) [2]	8.74	4.06	
ERP Surco (50/5)	47.96	3.95	
ERP Surco (50/10)	47.69	9.00	
ERP R. Prialé (50/10)	46.94	9.22	
ERP Pachacútec (50/10)	48.05	9.04	
ERP Parques del Agustino (50/5)	46.60	4.02	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.05	4.01	
ERP La Victoria (50/19)	47.54	18.16	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			46.10	27.57	58,067
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)			1,282		
(MMPC std)*			45		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	0.00	55.26			
ERM Edegel			46.91	27.87	15,762
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)			509		
(MMPC std)*			18		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	80.49	0.29			
ERM Edegel 2			46.96	24.80	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)			0		
(MMPC std)*			0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	1.72	0.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborador por:  
Nombre: J.López

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007\_V4Fecha de Vigencia: 06/10/2014Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN