



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 13/07/2015
Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		91.98	48.86	312,482.84
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		5,274		
(MMPC std)*		186		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.86	22.33
Cámara de Válvulas XV 10003		47.87	21.35
Cámara de Válvulas XV 10008		47.27	23.97
Trampa de Recepción [1]		47.31	24.82

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		47.23	18.44	17,224
ERP Maquinarias (19/10)		18.44	9.16	
ERP Maquinarias (19/5)		18.44	3.88	
ERP El Agustino (50/10)		47.27	9.03	4,311
ERP Carretera Central (50/10)		47.14	8.53	
ERP Gambetta (50/10)		47.31	9.26	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.26	4.21	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.68	3.01	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		47.31	4.08	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.16	4.05	
ERP Surco (50/5)		48.11	3.96	
ERP Surco (50/10)		47.83	9.21	
ERP R. Prialé (50/10)		47.20	9.22	
ERP Pachacútec (50/10)		48.16	9.05	
ERP Parques del Agustino (50/5)		46.88	4.02	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.03	4.02	
ERP La Victoria (50/19)		47.69	17.96	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			46.41	27.43	56,823
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		879			
(MMPC std)*		31			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	0.00	52.67			
ERM Edegel			47.19	29.30	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.11	0.26			
ERM Edegel 2			47.25	24.59	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	1.68	0.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre

D. Velasquez

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN