



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 08/07/2015
Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		88.90	48.84	255,140.64
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,300			
(MMPC std)*	258			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.86	25.24
Cámara de Válvulas XV 10003		47.73	21.22
Cámara de Válvulas XV 10008		46.81	23.75
Trampa de Recepción [1]		46.74	25.04

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46.70	18.42	18,515
ERP Maquinarias (19/10)		18.42	8.73	
ERP Maquinarias (19/5)		18.42	3.75	
ERP El Agustino (50/10)		46.89	9.04	4,888
ERP Carretera Central (50/10)		46.91	8.56	
ERP Gambetta (50/10)		46.74	9.29	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.29	4.20	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.69	3.02	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46.80	4.07	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.73	4.09	
ERP Surco (50/5)		47.90	3.99	
ERP Surco (50/10)		47.62	9.07	
ERP R. Prialé (50/10)		46.81	9.19	
ERP Pachacútec (50/10)		48.03	9.04	
ERP Parques del Agustino (50/5)		46.47	4.02	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.04	4.02	
ERP La Victoria (50/19)		47.47	18.03	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45.75	27.56	59,550
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,681			
(MMPC std)*	59			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	-1.12	58.12		
ERM Edegel		46.80	29.34	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.14	0.26		
ERM Edegel 2		46.84	24.58	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.64	-0.09		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre M.Martinez

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN