



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **22/07/2015**Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		93.40	48.84	229,303.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,065			
(MMPC std)*	250			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.87	23.40
Cámara de Válvulas XV 10003		47.85	20.83
Cámara de Válvulas XV 10008		46.96	23.27
Trampa de Recepción [1]		46.90	24.36

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46.82	18.36	21,013
ERP Maquinarias (19/10)		18.36	8.72	
ERP Maquinarias (19/5)		18.36	3.73	
ERP El Agustino (50/10)		46.98	8.99	5,844
ERP Carretera Central (50/10)		46.96	8.55	
ERP Gambetta (50/10)		46.81	9.23	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.23	4.23	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.68	3.03	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46.94	4.12	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.72	4.11	
ERP Surco (50/5)		48.02	3.99	
ERP Surco (50/10)		47.75	9.06	
ERP R. Prialé (50/10)		46.93	9.19	
ERP Pachacútec (50/10)		48.14	9.07	
ERP Parques del Agustino (50/5)		46.61	4.02	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.99	4.02	
ERP La Victoria (50/19)		47.58	18.03	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		46.01	27.54	58,118
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,673			
(MMPC std)*	59			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) CD (mbar)			
	-1.15 55.20			
ERM Edegel		46.93	29.36	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0.17 0.29			
ERM Edegel 2		46.98	24.75	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	88			
(MMPC std)*	3			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	1.68 -0.09			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre M.Salcedo

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(*) Calculado por OSINERGMIN