



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 10/07/2015
Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		86.89	48.83	262,640.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,553		
(MMPC std)*		267		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.86	24.51
Cámara de Válvulas XV 10003		47.70	21.18
Cámara de Válvulas XV 10008		46.61	23.58
Trampa de Recepción [1]		46.29	24.72

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46.41	18.41	19,236
ERP Maquinarias (19/10)		18.41	8.63	
ERP Maquinarias (19/5)		18.41	3.73	
ERP El Agustino (50/10)		46.75	9.07	4,658
ERP Carretera Central (50/10)		46.83	8.54	
ERP Gambetta (50/10)		46.31	9.39	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.39	4.20	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.67	3.01	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46.47	4.05	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.63	4.07	
ERP Surco (50/5)		47.85	3.76	
ERP Surco (50/10)		47.57	8.99	
ERP R. Prialé (50/10)		46.70	9.21	
ERP Pachacútec (50/10)		48.00	9.05	
ERP Parques del Agustino (50/5)		46.33	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.07	4.02	
ERP La Victoria (50/19)		47.41	18.01	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.60	27.46	86,861
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,868		
(MMPC std)*		66		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	-1.12	128.19		
ERM Edegel		46.64	29.36	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.14	0.26		
ERM Edegel 2		46.69	24.60	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.64	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre

M.Salcedo

Nota: Los datos suministrados son operativos.
 (*) Calculado por OSINERGMIN