

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

 Fecha: **17/07/2015** Hora: **06:00**
1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		90.80	48.73	246,973.20
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,283		
(MMPC std)*		257		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.75	23.35
Cámara de Válvulas XV 10003		47.69	20.87
Cámara de Válvulas XV 10008		46.73	23.41
Trampa de Recepción [1]		46.58	24.45

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46.57	18.39	20,095
ERP Maquinarias (19/10)		18.39	8.77	
ERP Maquinarias (19/5)		18.39	3.73	
ERP El Agustino (50/10)		46.80	9.01	5,184
ERP Carretera Central (50/10)		46.83	8.56	
ERP Gambetta (50/10)		46.54	9.30	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.30	4.22	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.58	3.01	
ERP Fungal (ERM Corp. Cerámica 02)		46.67	4.08	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.77	4.09	
ERP Surco (50/5)		47.84	3.93	
ERP Surco (50/10)		47.56	9.03	
ERP R. Priale (50/10)		46.75	9.21	
ERP Pachacútec (50/10)		47.98	9.06	
ERP Parques del Agustino (50/5)		46.40	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.01	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		47.41	18.12	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10 [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45.47	27.44	67,939
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,881		
(MMPC std)*		66		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	CD (mbar)	
		0.00	75.55	
ERM Edegel		46.71	29.31	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	B (mbar)	
		0.08	0.50	
ERM Edegel 2		46.77	24.57	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	B (mbar)	
		1.60	0.00	

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

 Nombre **W. Lévano**

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007_V4

Fecha de Vigencia: 06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(*) Calculado por OSINERGMIN