

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **31/07/2015**

Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		92.07	48.26	275,015.61
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	6,992			
(MMPC std)*	247			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.28	23.85
Cámara de Válvulas XV 10003		47.07	20.58
Cámara de Válvulas XV 10008		45.96	23.20
Trampa de Recepción [1]		45.54	24.14

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.69	18.36	19,417
ERP Maquinarias (19/10)		18.36	9.13	
ERP Maquinarias (19/5)		18.36	3.73	
ERP El Agustino (50/10)		46.13	9.03	4,503
ERP Carretera Central (50/10)		46.14	8.56	
ERP Gambetta (50/10)		45.56	9.26	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.26	4.20	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.08	3.01	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.75	4.10	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.13	4.14	
ERP Surco (50/5)		47.24	3.98	
ERP Surco (50/10)		46.96	9.25	
ERP R. Prialé (50/10)		46.10	9.21	
ERP Pachacútec (50/10)		47.37	9.06	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.66	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.03	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		46.80	18.05	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.77	27.42	87,889
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,940			
(MMPC std)*	69			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) CD (mbar)			
	0.00 133.52			
ERM Edegel		46.00	29.31	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0.08 0.26			
ERM Edegel 2		46.05	24.55	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	1.60 0.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre

D. Velasquez

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN