



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **26/07/2015**Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		93.83	48.78	218,386.88
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,204			
(MMPC std)*	254			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.80	23.82
Cámara de Válvulas XV 10003		47.76	20.52
Cámara de Válvulas XV 10008		47.28	23.20
Trampa de Recepción [1]		47.47	24.40

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		47.28	18.48	17,572
ERP Maquinarias (19/10)		18.48	9.28	
ERP Maquinarias (19/5)		18.48	3.75	
ERP El Agustino (50/10)		47.26	9.07	4,071
ERP Carretera Central (50/10)		47.07	8.56	
ERP Gambetta (50/10)		47.49	9.20	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.20	4.20	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.64	3.03	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		47.40	4.14	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.28	4.15	
ERP Surco (50/5)		48.02	4.01	
ERP Surco (50/10)		47.76	9.36	
ERP R. Prialé (50/10)		47.16	9.25	
ERP Pachacútec (50/10)		48.05	9.08	
ERP Parques del Agustino (50/5)		46.86	4.05	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.07	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		47.62	18.05	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		46.98	27.63	34,009
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,395			
(MMPC std)*	49			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	17.81		
ERM Edegel		47.18	29.37	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.11	0.53		
ERM Edegel 2		47.24	24.61	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	220			
(MMPC std)*	8			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.60	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre

E. Hidalgo

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(*) Calculado por OSINERGMIN