



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **28/07/2015**Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		98.59	48.76	56,016.92
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	6,400			
(MMPC std)*	226			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.79	23.92
Cámara de Válvulas XV 10003		47.84	20.60
Cámara de Válvulas XV 10008		47.60	23.39
Trampa de Recepción [1]		47.87	24.53

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		47.68	18.43	13,867
ERP Maquinarias (19/10)		18.43	9.49	
ERP Maquinarias (19/5)		18.43	3.79	
ERP El Agustino (50/10)		47.54	9.13	2,363
ERP Carretera Central (50/10)		47.25	8.63	
ERP Gambetta (50/10)		47.88	9.28	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.28	4.21	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.61	3.02	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		47.79	4.13	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.49	4.18	
ERP Surco (50/5)		48.17	4.03	
ERP Surco (50/10)		47.91	9.42	
ERP R. Prialé (50/10)		47.43	9.29	
ERP Pachacútec (50/10)		48.12	9.07	
ERP Parques del Agustino (50/5)		47.14	4.05	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.13	4.02	
ERP La Victoria (50/19)		47.78	18.03	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		47.41	27.63	33,745
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	812			
(MMPC std)*	29			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) CD (mbar)			
	1.18 17.81			
ERM Edegel		47.46	29.31	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0.11 0.50			
ERM Edegel 2		47.52	24.58	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	1.56 0.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre C. Huamán

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(*) Calculado por OSINERGMIN