

 <div><b>Cálidda</b> <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	<b>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</b>			<b>Gerencia Técnica</b> <b>Área de Operaciones</b>
Fecha: <b>01/06/2012</b>	Hora: <b>06:00</b>			
<b>1. CITY GATE</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>
City Gate		104.69	49.15	264,545.31
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,778		
(MMPC std)*		275		
<b>2. GASODUCTO TRONCAL</b>				
	<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>	
			<b>Presión (barg)</b>	<b>Temperatura °C</b>
	Trampa de Lanzamiento		49.09	16.35
	Cámara de Válvulas XV 10003		45.41	14.50
	Cámara de Válvulas XV 10008		41.37	17.63
	Trampa de Recepción		41.08	22.84
<b>3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal sm3 / h</b>
ERP Maquinarias (50/19)		41.08	18.38	25,037
ERP Maquinarias (19/10)		18.38	9.25	
ERP Maquinarias (19/5)		18.38	3.90	
ERP El Agustino (50/10)		41.37	9.18	8,407
ERP Carretera Central (50/10)		41.62	9.03	
ERP Gambetta (50/10)		41.07	9.21	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.21	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.96	3.06	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		41.26	4.46	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.25	4.09	
ERP Surco (50/5)		43.65	4.07	
ERP Surco (50/10)		43.12	9.31	
ERP R. Prialé (50/10)		41.57	8.66	
ERP Pachacútec (50/10)		45.83	9.05	
ERP Parques del Agustino (50/5)		41.57	4.05	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.18	3.97	
ERP La Victoria (50/19)		42.59	18.12	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
<b>4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>
<b>ERM Etevensa</b>		39.62	27.28	79,533
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,020		
(MMPC std)*		71		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	-1.18	112.41		
<b>ERM Edegel</b>		41.27	30.25	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.79	1.00		
<b>ERM Edegel 2</b>		41.41	24.13	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.01	-2.60		
<b>5. EVENTOS OPERATIVOS</b>				
<b>Nota:</b> Los datos suministrados son operativos	<b>Elaboración - Cálidda</b>		<b>Revisión - Cálidda</b>	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: Jean López - Luy Guillén		Nombre:	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1