

 <div>Cálidda <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones
Fecha: 02/06/2012	Hora: 06:00			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		101.90	49.20	276,538.25
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,705		
(MMPC std)*		272		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		49.12	16.39
	Cámara de Válvulas XV 10003		45.18	14.98
	Cámara de Válvulas XV 10008		40.78	17.87
	Trampa de Recepción		40.91	23.25
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		40.63	18.29	26,365
ERP Maquinarias (19/10)		18.29	9.26	
ERP Maquinarias (19/5)		18.29	3.90	
ERP El Agustino (50/10)		40.76	9.18	8,187
ERP Carretera Central (50/10)		41.03	8.97	
ERP Gambetta (50/10)		40.87	9.35	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.35	4.04	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.93	3.03	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		40.88	4.39	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.26	4.17	
ERP Surco (50/5)		43.20	4.11	
ERP Surco (50/10)		42.65	9.31	
ERP R. Prialé (50/10)		40.96	8.66	
ERP Pachacútec (50/10)		45.68	9.05	
ERP Parques del Agustino (50/5)		40.93	4.06	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.18	3.97	
ERP La Victoria (50/19)		42.08	18.10	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		40.34	27.41	43,299
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,763		
(MMPC std)*		62		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	-1.18	31.53		
ERM Edegel		40.59	28.66	36,603
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		171		
(MMPC std)*		6		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.79	528.01		
ERM Edegel 2		40.73	24.14	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.94	-2.52		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: Jean López - Luy Guillén		Nombre:	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1