

 <div>Cálidda <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones
Fecha: 28/06/2012	Hora: 06:00			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		90.73	49.11	279,994.13
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,651		
(MMPC std)*		270		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		49.05	19.61
	Cámara de Válvulas XV 10003		45.17	17.16
	Cámara de Válvulas XV 10008		40.87	17.98
	Trampa de Recepción		41.01	23.33
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		40.72	18.31	26,830
ERP Maquinarias (19/10)		18.31	9.36	
ERP Maquinarias (19/5)		18.31	3.88	
ERP El Agustino (50/10)		40.78	9.17	8,957
ERP Carretera Central (50/10)		41.06	8.50	
ERP Gambetta (50/10)		40.98	9.43	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.43	4.05	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.83	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		41.00	4.34	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.36	4.07	
ERP Surco (50/5)		43.22	3.96	
ERP Surco (50/10)		42.65	9.35	
ERP R. Prialé (50/10)		41.00	8.64	
ERP Pachacútec (50/10)		45.67	9.12	
ERP Parques del Agustino (50/5)		40.98	4.05	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.17	3.97	
ERP La Victoria (50/19)		42.08	18.09	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		40.43	27.42	43,375
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,026		
(MMPC std)*		36		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	-1.18	31.74		
ERM Edegel		40.64	28.56	37,081
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		666		
(MMPC std)*		24		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.79	557.13		
ERM Edegel 2		40.80	24.05	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		106		
(MMPC std)*		4		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.90	0.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: L.Guillen		Nombre:	
F-OPE-007_V2	Fecha de Vigencia:07/12/2011			Página 1 de 1