

 <div>Cálidda <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones
Fecha: 04/06/2012	Hora: 06:00			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		105.31	49.04	219,883.47
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		5,904		
(MMPC std)*		208		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		49.01	15.96
	Cámara de Válvulas XV 10003		46.28	16.38
	Cámara de Válvulas XV 10008		43.69	18.90
	Trampa de Recepción		43.79	23.71
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		43.66	18.70	21,122
ERP Maquinarias (19/10)		18.70	9.36	
ERP Maquinarias (19/5)		18.70	4.20	
ERP El Agustino (50/10)		43.57	9.21	8,331
ERP Carretera Central (50/10)		43.64	9.13	
ERP Gambetta (50/10)		43.74	9.08	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.08	4.05	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.85	3.05	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		43.80	4.45	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.36	4.21	
ERP Surco (50/5)		45.24	4.07	
ERP Surco (50/10)		44.81	9.44	
ERP R. Prialé (50/10)		43.70	8.65	
ERP Pachacútec (50/10)		46.67	9.08	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.76	4.06	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.21	3.97	
ERP La Victoria (50/19)		44.43	18.09	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		42.95	27.34	57,616
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		974		
(MMPC std)*		34		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	1.00	53.55		
ERM Edegel		43.50	30.33	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		415		
(MMPC std)*		15		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.82	0.94		
ERM Edegel 2		43.65	24.13	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.09	1.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: Enrique Beretta		Nombre:	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1