

Fecha: **25/06/2013**

Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		89.91	48.98	245,574.72
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	6,841			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	48.92	20.77
Cámara de Válvulas XV 10003	45.71	18.44
Cámara de Válvulas XV 10008	41.61	19.23
Trampa de Recepción	41.59	22.82

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	41.47	18.63	21,092
ERP Maquinarias (19/10)	18.63	8.93	
ERP Maquinarias (19/5)	18.63	4.12	
ERP El Agustino (50/10)	41.65	8.96	7,162
ERP Carretera Central (50/10)	42.45	8.90	
ERP Gambetta (50/10)	41.45	9.35	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.35	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	48.83	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	41.63	4.07	
ERP Omicrón (10/5) [2]	8.93	4.09	
ERP Surco (50/5)	43.97	4.02	
ERP Surco (50/10)	43.43	9.01	
ERP R. Prialé (50/10)	41.75	8.74	
ERP Pachacútec (50/10)	46.09	9.22	
ERP Parques del Agustino (50/5)	41.09	4.07	
ERP Mochica (10/5) [3]	8.96	3.94	
ERP La Victoria (50/19)	42.87	18.05	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			40.83	27.35	43,817
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,056			
(MMPC std)*		37			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	1.00	84.32			
ERM Edegel			41.57	30.42	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.41	0.55			
ERM Edegel 2			41.64	24.60	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		97			
(MMPC std)*		3			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	1.64	1.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaboración - Cálidda

Firma:

Nombre: E. Beretta

Revisión - Cálidda

Firma:

Nombre:

F-OPE-007_V2

Fecha de Vigencia:07/12/2011

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN