

Fecha: **21/06/2013**

Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		88.17	49.08	246,918.38
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,159			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	49.04	19.46
Cámara de Válvulas XV 10003	46.11	17.93
Cámara de Válvulas XV 10008	42.73	18.71
Trampa de Recepción	42.83	23.17

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	42.66	19.34	21,128
ERP Maquinarias (19/10)	19.34	8.92	
ERP Maquinarias (19/5)	19.34	3.80	
ERP El Agustino (50/10)	42.68	8.96	7,349
ERP Carretera Central (50/10)	42.87	8.85	
ERP Gambetta (50/10)	42.79	9.32	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.32	4.01	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	48.94	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	42.81	4.08	
ERP Omicrón (10/5) [2]	8.92	4.09	
ERP Surco (50/5)	44.68	4.04	
ERP Surco (50/10)	44.20	9.04	
ERP R. Prialé (50/10)	42.79	8.76	
ERP Pachacútec (50/10)	46.59	9.22	
ERP Parques del Agustino (50/5)	42.18	4.06	
ERP Mochica (10/5) [3]	8.96	3.95	
ERP La Victoria (50/19)	43.72	18.06	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			42.19	27.38	43,890
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,054			
(MMPC std)*		37			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	1.00	43.57			
ERM Edegel			42.66	30.41	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.44	0.53			
ERM Edegel 2			42.73	24.64	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		184			
(MMPC std)*		7			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	1.68	1.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaboración - Cálidda

Firma:

Nombre: E. Beretta

Revisión - Cálidda

Firma:

Nombre:

F-OPE-007_V2

Fecha de Vigencia:07/12/2011

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN