

Fecha: **12/06/2013**

Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		93.03	48.76	265,102.25
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,679			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	48.68	19.05
Cámara de Válvulas XV 10003	44.97	16.86
Cámara de Válvulas XV 10008	40.79	18.95
Trampa de Recepción	40.69	23.25

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	40.43	17.83	29,143
ERP Maquinarias (19/10)	17.83	9.19	
ERP Maquinarias (19/5)	17.83	3.78	
ERP El Agustino (50/10)	40.85	8.97	6,841
ERP Carretera Central (50/10)	41.10	8.67	
ERP Gambetta (50/10)	40.58	9.28	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.28	4.02	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	48.67	3.05	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	40.74	4.07	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.19	4.14	
ERP Surco (50/5)	43.06	4.02	
ERP Surco (50/10)	42.51	9.30	
ERP R. Prialé (50/10)	40.93	8.76	
ERP Pachacútec (50/10)	45.49	9.18	
ERP Parques del Agustino (50/5)	40.24	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]	8.97	3.95	
ERP La Victoria (50/19)	41.96	18.05	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. **[2]** Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. **[3]** Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			40.04	27.33	44,432
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,339			
(MMPC std)*		47			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	1.00	38.77			
ERM Edegel			40.76	30.43	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.53	0.35			
ERM Edegel 2			40.82	24.59	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	1.68	0.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaboración - Cálidda

Firma:

Nombre: W. Torres

Revisión - Cálidda

Firma:

Nombre:

F-OPE-007_V2

Fecha de Vigencia:07/12/2011

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN