

 <div>Cálidda <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones
Fecha: 03/06/2013	Hora: 06:00			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		100.92	48.71	185,357.26
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		4,642		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		48.69	16.14
	Cámara de Válvulas XV 10003		46.66	18.59
	Cámara de Válvulas XV 10008		45.23	20.65
Trampa de Recepción		45.44	23.84	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.23	18.11	20,822
ERP Maquinarias (19/10)		18.11	9.23	
ERP Maquinarias (19/5)		18.11	3.80	
ERP El Agustino (50/10)		45.09	8.97	6,374
ERP Carretera Central (50/10)		44.98	8.81	
ERP Gambetta (50/10)		45.38	9.28	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.28	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.63	2.97	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.41	4.16	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.23	4.16	
ERP Surco (50/5)		46.13	4.04	
ERP Surco (50/10)		45.77	9.39	
ERP R. Prialé (50/10)		45.08	8.77	
ERP Pachacútec (50/10)		46.96	9.20	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.62	4.04	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.97	3.95	
ERP La Victoria (50/19)		45.51	18.05	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.84	27.31	44,080
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		949		
(MMPC std)*		34		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	-1.24	29.50		
ERM Edegel		45.09	30.42	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.47	0.61		
ERM Edegel 2		45.16	24.52	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.80	0.03		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: Fabio Rodriguez		Nombre:	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN