

 <div>Cálidda <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones
Fecha: 08/06/2013	Hora: 06:00			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		97.72	49.05	225,218.11
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,036		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		48.99	18.26
	Cámara de Válvulas XV 10003		45.96	17.51
	Cámara de Válvulas XV 10008		43.06	19.71
Trampa de Recepción		43.26	23.73	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		42.96	18.13	25,333
ERP Maquinarias (19/10)		18.13	9.26	
ERP Maquinarias (19/5)		18.13	3.79	
ERP El Agustino (50/10)		42.96	8.96	6,979
ERP Carretera Central (50/10)		43.05	8.75	
ERP Gambetta (50/10)		43.19	9.23	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.23	4.02	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.92	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		43.22	4.08	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.26	4.10	
ERP Surco (50/5)		44.66	4.01	
ERP Surco (50/10)		44.19	9.39	
ERP R. Prialé (50/10)		43.01	8.76	
ERP Pachacútec (50/10)		46.34	9.24	
ERP Parques del Agustino (50/5)		42.44	4.04	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.96	3.95	
ERP La Victoria (50/19)		43.76	18.04	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		42.75	27.40	32,410
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,010		
(MMPC std)*		36		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	16.16		
ERM Edegel		42.94	30.39	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.53	0.41		
ERM Edegel 2		43.01	24.62	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		79		
(MMPC std)*		3		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.88	0.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma: Nombre: L.Guillen		Firma: Nombre:	
F-OPE-007_V2	Fecha de Vigencia:07/12/2011			Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN