

Fecha: **02/06/2014**

Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		93.80	46.97	285,075.78
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,574			
(MMPC std)*	267			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	46.88	14.71
Cámara de Válvulas XV 10003	45.59	20.97
Cámara de Válvulas XV 10008	44.36	23.20
Trampa de Recepción	44.15	24.47

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	44.23	18.58	15,612
ERP Maquinarias (19/10)	18.58	9.44	
ERP Maquinarias (19/5)	18.58	3.85	
ERP El Agustino (50/10)	44.52	9.03	4,159
ERP Carretera Central (50/10)	44.56	8.76	
ERP Gambetta (50/10)	44.11	9.74	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.74	4.00	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	46.73	2.99	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	44.30	4.17	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.44	4.14	
ERP Surco (50/5)	45.71	3.99	
ERP Surco (50/10)	45.43	9.51	
ERP R. Prialé (50/10)	44.54	9.09	
ERP Pachacútec (50/10)	45.91	9.05	
ERP Parques del Agustino (50/5)	43.01	4.02	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.03	3.93	
ERP La Victoria (50/19)	45.28	18.13	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			42.62	27.20	78,673
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,897			
(MMPC std)*		67			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	0.00	0.00			
ERM Edegel			44.35	25.23	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.50	0.70			
ERM Edegel 2			44.39	24.21	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.27	0.31			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre W. Torres