

## REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **14/06/2015** Hora: **06:00**

**1. CITY GATE**

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		89.41	47.76	65,061.84
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,624			
(MMPC std)*	269			

## 2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento <b>[1]</b>	47.76	24.74
Cámara de Válvulas XV 10003	46.72	21.56
Cámara de Válvulas XV 10008	46.05	24.20
Trampa de Recepción <b>[1]</b>	45.96	25.41

[1] Temperatura máxima del día anterior.

### 3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	46.00	18.75	13,001
ERP Maquinarias (19/10)	18.75	9.26	
ERP Maquinarias (19/5)	18.75	3.75	
ERP El Agustino (50/10)	46.11	9.10	3,953
ERP Carretera Central (50/10)	46.05	8.44	
ERP Gambetta (50/10)	45.98	9.27	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.27	4.20	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.61	3.01	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	46.04	4.08	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.26	4.13	
ERP Surco (50/5)	46.95	4.01	
ERP Surco (50/10)	46.68	9.30	
ERP R. Prialé (50/10)	46.04	9.23	
ERP Pachacútec (50/10)	47.01	9.04	
ERP Parques del Agustino (50/5)	45.63	4.04	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.10	4.01	
ERP La Victoria (50/19)	46.54	18.02	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10.	[2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP.	[3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.
---	--	--

#### 4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			44.93	27.06	62,506
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,942			
(MMPC std)*		69			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	0.00	66.07			
ERM Edegel			46.01	29.36	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.17	0.26			
ERM Edegel 2			46.06	25.09	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	1.64	0.00			

## 5. EVENTOS OPERATIVOS

---

---

---

---

**Nota:** Los datos suministrados son operativos

**Elaborado por:**

Nombre W. Lévano

F-OPE-007\_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN