



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 07/06/2015
Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		92.19	48.05	71,728.03
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,277			
(MMPC std)*	257			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.04	24.72
Cámara de Válvulas XV 10003		46.94	21.43
Cámara de Válvulas XV 10008		46.07	24.65
Trampa de Recepción [1]		45.88	25.89

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.95	18.63	14,145
ERP Maquinarias (19/10)		18.63	9.13	
ERP Maquinarias (19/5)		18.63	3.73	
ERP El Agustino (50/10)		46.20	9.08	4,126
ERP Carretera Central (50/10)		46.19	8.46	
ERP Gambetta (50/10)		45.86	9.27	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.27	4.23	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.89	3.01	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.99	4.08	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.13	4.15	
ERP Surco (50/5)		47.15	4.01	
ERP Surco (50/10)		46.87	9.28	
ERP R. Prialé (50/10)		46.17	9.15	
ERP Pachacútec (50/10)		47.23	9.04	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.73	4.02	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.08	4.02	
ERP La Victoria (50/19)		46.73	18.14	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.59	27.02	72,104
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,638			
(MMPC std)*	58			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	-1.12	88.74		
ERM Edegel		46.10	29.44	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.17	0.41		
ERM Edegel 2		46.13	24.59	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	4			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.84	-0.12		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre

D. Velasquez

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN