



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 04/06/2015
Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		91.31	48.16	248,409.95
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,654			
(MMPC std)*	270			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.15	25.40
Cámara de Válvulas XV 10003		47.00	21.52
Cámara de Válvulas XV 10008		46.29	24.81
Trampa de Recepción [1]		46.26	25.94

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46.22	18.56	17,664
ERP Maquinarias (19/10)		18.56	8.70	
ERP Maquinarias (19/5)		18.56	3.76	
ERP El Agustino (50/10)		46.32	9.08	4,996
ERP Carretera Central (50/10)		46.33	8.52	
ERP Gambetta (50/10)		46.23	9.25	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.25	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.97	2.98	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46.31	4.09	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.70	4.08	
ERP Surco (50/5)		47.23	4.02	
ERP Surco (50/10)		46.96	9.00	
ERP R. Prialé (50/10)		46.27	9.11	
ERP Pachacútec (50/10)		47.29	9.03	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.88	4.00	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.08	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		46.81	17.87	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45.31	27.07	58,081
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,755			
(MMPC std)*	62			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	56.44		
ERM Edegel		46.25	29.51	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.11	0.32		
ERM Edegel 2		46.29	24.99	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	91			
(MMPC std)*	3			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.68	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre

W. Torres

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN