

Cálidda

GAS NATURAL DEL PERU

GAS NATURAL DEL PERU

Fecha: 17/06/2015

Hora: 06:00

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		79.25	47.15	83,902.70
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		8,713		
(MMPC std)*		308		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]	47.15	25.87
Cámara de Válvulas XV 10003	45.70	21.30
Cámara de Válvulas XV 10008	43.78	23.69
Trampa de Recepción [1]	43.30	25.33

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	43.50	18.37	17,936
ERP Maquinarias (19/10)	18.37	8.71	
ERP Maquinarias (19/5)	18.37	3.74	
ERP El Agustino (50/10)	44.09	9.00	4,939
ERP Carretera Central (50/10)	44.49	8.50	
ERP Gambetta (50/10)	43.32	9.21	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.21	4.19	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	46.96	2.99	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	43.53	4.04	
ERP Omicrón (10/5) [2]	8.71	4.05	
ERP Surco (50/5)	45.66	3.97	
ERP Surco (50/10)	45.37	9.03	
ERP R. Prialé (50/10)	44.13	9.18	
ERP Pachacútec (50/10)	46.02	9.03	
ERP Parques del Agustino (50/5)	43.48	4.02	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.00	4.01	
ERP La Victoria (50/19)	45.20	18.21	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		41.48	27.03	86,142
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,014		
(MMPC std)*		71		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	-1.18	136.41		
ERM Edegel		43.86	29.35	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.14	0.29		
ERM Edegel 2		43.90	24.95	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.60	-0.01		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre M.Martinez

F-OPE-007\_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN

17-06-2015 CALIDDA.xlsx  
Centro de Control