

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **12/06/2015** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		82.80	48.14	91,082.20
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,861			
(MMPC std)*	313			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]	48.15	24.78
Cámara de Válvulas XV 10003	46.85	21.49
Cámara de Válvulas XV 10008	45.29	23.95
Trampa de Recepción [1]	44.95	25.34

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	45.06	18.53	18,570
ERP Maquinarias (19/10)	18.53	8.76	
ERP Maquinarias (19/5)	18.53	4.13	
ERP El Agustino (50/10)	45.48	9.02	5,146
ERP Carretera Central (50/10)	45.77	8.52	
ERP Gambetta (50/10)	44.95	9.33	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.33	4.21	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.94	3.00	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	45.11	4.00	
ERP Omicrón (10/5) [2]	8.76	4.08	
ERP Surco (50/5)	46.89	3.96	
ERP Surco (50/10)	46.59	9.07	
ERP R. Prialé (50/10)	45.52	9.10	
ERP Pachacútec (50/10)	47.16	9.03	
ERP Parques del Agustino (50/5)	44.98	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.02	4.01	
ERP La Victoria (50/19)	46.42	18.04	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			43.40	27.04	80,663
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,855			
(MMPC std)*		65			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	1.18	113.82			
ERM Edegel			45.32	29.33	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.23	0.32			
ERM Edegel 2			45.37	24.84	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		277			
(MMPC std)*		10			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	1.72	0.03			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre	C. Huamán
--------	-----------

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN