



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 06/06/2015 Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		87.59	48.14	269,110.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,716			
(MMPC std)*	272			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.14	25.63
Cámara de Válvulas XV 10003		46.96	21.48
Cámara de Válvulas XV 10008		45.90	24.62
Trampa de Recepción [1]		45.57	25.72

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.68	18.59	18,546
ERP Maquinarias (19/10)		18.59	8.76	
ERP Maquinarias (19/5)		18.59	3.75	
ERP El Agustino (50/10)		46.03	9.02	5,204
ERP Carretera Central (50/10)		46.13	8.51	
ERP Gambetta (50/10)		45.50	9.28	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.28	4.23	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.98	3.00	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.73	4.07	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.76	4.08	
ERP Surco (50/5)		47.10	4.01	
ERP Surco (50/10)		46.84	9.12	
ERP R. Prialé (50/10)		46.01	9.11	
ERP Pachacútec (50/10)		47.26	9.04	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.57	4.01	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.02	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		46.68	18.16	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.07	27.02	80,359
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,829			
(MMPC std)*	65			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 0.00	CD (mbar) 111.29		
ERM Edegel		45.93	29.50	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 0.11	B (mbar) 0.35		
ERM Edegel 2		45.98	24.89	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 1.68	B (mbar) 0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre

W. Torres

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN