

 <div>Calidda GAS NATURAL DEL PERÚ</div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			
Fecha: 20/06/2015	Hora: 06:00			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	
		Caudal Sm3 / h		
		City Gate		
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		8,546		
(MMPC std)*		302		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento [1]		45.15	26.03
	Cámara de Válvulas XV 10003		43.99	21.00
	Cámara de Válvulas XV 10008		42.80	23.63
Trampa de Recepción [1]		42.33	25.10	
[1] Temperatura máxima del día anterior.				
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	
Caudal sm3 / h				
ERP Maquinarias (50/19)		42.52	18.36	
ERP Maquinarias (19/10)		18.36	8.77	
ERP Maquinarias (19/5)		18.36	3.73	
ERP El Agustino (50/10)		42.98	9.00	
ERP Carretera Central (50/10)		43.09	8.48	
ERP Gambetta (50/10)		42.34	9.24	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.24	4.20	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		44.96	2.98	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		42.55	4.04	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.77	4.08	
ERP Surco (50/5)		44.09	4.00	
ERP Surco (50/10)		43.82	8.97	
ERP R. Prialé (50/10)		42.95	9.19	
ERP Pachacútec (50/10)		44.27	9.03	
ERP Parques del Agustino (50/5)		42.33	4.01	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.00	4.02	
ERP La Victoria (50/19)		43.67	18.06	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	
Caudal Sm3 / h				
ERM Etevensa		40.55	27.34	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		86,609		
(MMPC std)*				
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	-1.18	140.12		
ERM Edegel		42.86	29.33	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0.00		
(MMPC std)*				
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.14	0.32		
ERM Edegel 2		42.90	24.68	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0.00		
(MMPC std)*				
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.52	-0.16		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
Nota: Los datos suministrados son operativos		Elaborado por:		
		Firma		
		Nombre M.Martinez		
F-OPE-007_V3		Fecha de Vigencia:15/08/2013		
Página 1 de 1				

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN