



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 15/06/2015Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		90.56	48.06	108,720.91
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		6,100		
(MMPC std)*		215		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]	48.05	25.51
Cámara de Válvulas XV 10003	47.01	21.71
Cámara de Válvulas XV 10008	46.32	24.35
Trampa de Recepción [1]	46.21	25.46

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46.21	18.52	18,095
ERP Maquinarias (19/10)		18.52	9.34	
ERP Maquinarias (19/5)		18.52	3.75	
ERP El Agustino (50/10)		46.39	9.04	3,729
ERP Carretera Central (50/10)		46.33	8.46	
ERP Gambetta (50/10)		46.23	9.29	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.29	4.20	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.91	3.01	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46.30	4.05	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.34	4.14	
ERP Surco (50/5)		47.25	4.00	
ERP Surco (50/10)		46.98	9.33	
ERP R. Prialé (50/10)		46.33	9.21	
ERP Pachacútec (50/10)		47.30	9.05	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.92	4.02	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.04	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		46.84	18.14	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.93	27.04	73,313
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,726		
(MMPC std)*		61		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	91.24		
ERM Edegel		46.28	29.32	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.11	0.26		
ERM Edegel 2		46.33	25.01	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.64	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborador por:  
Nombre: J.López

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documents Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007\_V4Fecha de Vigencia: 06/10/2014Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN