

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **05/06/2015** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		88.52	48.16	73,884.28
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,753.71		
(MMPC std)*		273.82		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.16	22.19
Cámara de Válvulas XV 10003		47.01	21.52
Cámara de Válvulas XV 10008		46.19	24.75
Trampa de Recepción [1]		46.16	25.88

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46.11	18.58	18,336
ERP Maquinarias (19/10)		18.58	8.66	
ERP Maquinarias (19/5)		18.58	4.05	
ERP El Agustino (50/10)		46.23	9.04	4,403
ERP Carretera Central (50/10)		46.25	8.57	
ERP Gambetta (50/10)		46.18	9.20	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.20	4.19	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.98	3.00	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46.20	4.09	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.66	4.06	
ERP Surco (50/5)		47.18	3.97	
ERP Surco (50/10)		46.91	9.01	
ERP R. Prialé (50/10)		46.19	9.09	
ERP Pachacútec (50/10)		47.31	9.03	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.79	4.00	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.04	4.02	
ERP La Victoria (50/19)		46.78	18.01	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45.26	27.07	57957.68
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,779		
(MMPC std)*		62.84		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	-1.15	56.44		
ERM Edegel		46.16	29.71	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0.00		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.11	0.32		
ERM Edegel 2		46.20	25.07	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		94		
(MMPC std)*		3.30		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.72	-0.05		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre

D. Velasquez