


<div><div><div>Calidda</div><div>GAS NATURAL DEL PERU</div></div></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			
Fecha: 22/06/2015	Hora: 06:00			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	
		Caudal Sm3 / h		
		City Gate		
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		5,983		
(MMPC std)*		211		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento [1]		49.11	25.53
	Cámara de Válvulas XV 10003		48.13	21.43
	Cámara de Válvulas XV 10008		47.55	24.18
	Trampa de Recepción [1]		47.44	25.39
[1] Temperatura máxima del día anterior.				
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		47.47	18.37	16,836
ERP Maquinarias (19/10)		18.37	9.30	
ERP Maquinarias (19/5)		18.37	3.73	
ERP El Agustino (50/10)		47.59	9.14	3,618
ERP Carretera Central (50/10)		47.47	8.44	
ERP Gambetta (50/10)		47.45	9.31	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.31	4.21	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.95	3.01	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		47.54	4.00	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.30	4.14	
ERP Surco (50/5)		48.41	3.87	
ERP Surco (50/10)		48.13	9.29	
ERP R. Prialé (50/10)		47.53	9.26	
ERP Pachacútec (50/10)		48.42	9.05	
ERP Parques del Agustino (50/5)		47.21	4.02	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.14	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		47.99	18.13	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		46.01	27.39	79,908
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,518		
(MMPC std)*		54		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	105.37		
ERM Edegel		47.50	29.36	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.08	0.29		
ERM Edegel 2		47.55	24.60	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.68	0.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
<div></div> <div></div>				
Nota: Los datos suministrados son operativos		Elaborado por:		
		Firma		
		Nombre E. Hidalgo		
Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.				
F-OPE-007_V4		Fecha de Vigencia: 06/10/2014		
Página 1 de 1				

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN