# REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **25/06/2015** Hora: 06:00

## 1. CITY GATE

| LOCACION | PARAMETRO OPERATIVOS | | |
|---|---|---|---|
| | Presión entrada (barg) | Presión salida (barg) | Caudal Sm3 / h |
| City Gate | 91.99 | 44.55 | 108,471.39 |
| Volumen entregado del día anterior (Mm3 std) | 7,064 | | |
| (MMPC std)* | 249 | | |

## 2. GASODUCTO TRONCAL

| LOCACION | PARAMETRO OPERATIVOS | |
|---|---|---|
| | Presión (barg) | Temperatura °C |
| Trampa de Lanzamiento **[1]** | 44.54 | 20.89 |
| Cámara de Válvulas XV 10003 | 43.27 | 20.80 |
| Cámara de Válvulas XV 10008 | 41.84 | 23.48 |
| Trampa de Recepción **[1]** | 41.78 | 24.90 |

**[1]** Temperatura máxima del día anterior.

## 3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

| LOCACION | PARAMETRO OPERATIVOS | | |
|---|---|---|---|
| | Presión entrada (barg) | Presión salida (barg) | Caudal sm3 / h |
| ERP Maquinarias (50/19) | 41.68 | 18.33 | 18,734 |
| ERP Maquinarias (19/10) | 18.33 | 8.76 | |
| ERP Maquinarias (19/5) | 18.33 | 3.74 | |
| ERP El Agustino (50/10) | 41.98 | 9.02 | 5,067 |
| ERP Carretera Central (50/10) | 42.23 | 8.46 | |
| ERP Gambetta (50/10) | 41.69 | 9.16 | |
| ERP Gambetta (10/5) **[1]** | 9.16 | 4.22 | |
| ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5) | 44.33 | 2.98 | |
| ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02) | 41.78 | 3.94 | |
| ERP Omicrón (10/5) **[2]** | 8.76 | 4.10 | |
| ERP Surco (50/5) | 43.30 | 3.96 | |
| ERP Surco (50/10) | 43.03 | 9.02 | |
| ERP R. Prialé (50/10) | 41.99 | 9.17 | |
| ERP Pachacútec (50/10) | 43.56 | 9.03 | |
| ERP Parques del Agustino (50/5) | 41.28 | 4.00 | |
| ERP Mochica (10/5) **[3]** | 9.02 | 4.01 | |
| ERP La Victoria (50/19) | 42.88 | 18.11 | |

**[1]** Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. **[2]** Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. **[3]** Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

## 4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

| LOCACION | | PARAMETRO OPERATIVOS | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Presión entrada (barg) | Presión salida (barg) | Caudal Sm3 / h |
| **ERM Etevensa** | | 41.11 | 27.10 | 43,040 |
| Volumen entregado del día anterior (Mm3 std) | 1,492 | | | |
| (MMPC std)* | 53 | | | |
| Presión Diferencial Filtros AB (mbar) | CD (mbar) | | | |
| 0.00 | 34.62 | | | |
| **ERM Edegel** | | 41.83 | 29.35 | 0.00 |
| Volumen entregado del día anterior (Mm3 std) | 0 | | | |
| (MMPC std)* | 0 | | | |
| Presión Diferencial Filtros AB (mbar) | B (mbar) | | | |
| 0.14 | 0.35 | | | |
| **ERM Edegel 2** | | 41.88 | 24.60 | 0.00 |
| Volumen entregado del día anterior (Mm3 std) | 75 | | | |
| (MMPC std)* | 3 | | | |
| Presión Diferencial Filtros AB (mbar) | B (mbar) | | | |
| 1.60 | 0.00 | | | |

## 5. EVENTOS OPERATIVOS

**Nota**: Los datos suministrados son operativos

**Elaborado por:**

Nombre D. Velasquez



Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN