


<div><div><div>Cálidda</div><div>GAS NATURAL DEL PERÚ</div></div></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones
Fecha: 22/03/2012	Hora: 06:00			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		108.15	49.02	248,084.59
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,329		
(MMPC std)*		259		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		48.99	16.13
	Cámara de Válvulas XV 10003		45.94	16.27
	Cámara de Válvulas XV 10008		43.27	20.70
	Trampa de Recepción		43.49	26.19
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		43.19	18.39	25,311
ERP Maquinarias (19/10)		18.39	9.29	
ERP Maquinarias (19/5)		18.39	4.17	
ERP El Agustino (50/10)		42.97	9.59	11,333
ERP Carretera Central (50/10)		43.48	8.84	
ERP Gambetta (50/10)		43.47	9.08	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.08	3.96	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.86	3.06	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		43.44	4.29	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.29	4.07	
ERP Surco (50/5)		44.81	3.91	
ERP Surco (50/10)		44.35	9.30	
ERP R. Prialé (50/10)		43.23	8.46	
ERP Pachacútec (50/10)		46.37	9.05	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.28	4.04	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.59	3.96	
ERP La Victoria (50/19)		43.95	18.00	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.09	27.44	32,236
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		918		
(MMPC std)*		32		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	32.74	0.00		
ERM Edegel		43.05	28.46	14,320
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		648		
(MMPC std)*		23		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	73.43	0.82		
ERM Edegel 2		43.19	24.17	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		202		
(MMPC std)*		7		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.45	0.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: L.Guillen		Nombre:	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1