

 <div><b>Cálidda</b> <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	<b>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</b>			<b>Gerencia Técnica</b> <b>Área de Operaciones</b>
Fecha: <b>14/03/2012</b>	Hora: <b>06:00</b>			
<b>1. CITY GATE</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>
City Gate		109.12	49.10	200,290.84
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		6,924		
(MMPC std)*		245		
<b>2. GASODUCTO TRONCAL</b>				
	<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>	
			<b>Presión (barg)</b>	<b>Temperatura °C</b>
	Trampa de Lanzamiento		49.08	15.96
	Cámara de Válvulas XV 10003		46.48	16.92
	Cámara de Válvulas XV 10008		44.14	20.96
	Trampa de Recepción		44.36	25.63
<b>3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal sm3 / h</b>
ERP Maquinarias (50/19)		44.09	18.29	24,455
ERP Maquinarias (19/10)		18.29	9.29	
ERP Maquinarias (19/5)		18.29	3.89	
ERP El Agustino (50/10)		43.86	9.62	10,888
ERP Carretera Central (50/10)		44.32	8.81	
ERP Gambetta (50/10)		44.34	9.16	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.16	3.96	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.97	3.06	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.29	4.36	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.29	4.14	
ERP Surco (50/5)		45.53	4.06	
ERP Surco (50/10)		45.08	9.32	
ERP R. Prialé (50/10)		44.08	8.46	
ERP Pachacútec (50/10)		46.86	9.04	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.13	4.04	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.62	3.96	
ERP La Victoria (50/19)		44.72	17.98	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
<b>4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>
<b>ERM Etevensa</b>		43.93	27.44	32,667
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		915		
(MMPC std)*		32		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	31.97	-1.59		
<b>ERM Edegel</b>		43.93	30.04	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		530		
(MMPC std)*		19		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.97	1.08		
<b>ERM Edegel 2</b>		44.06	24.28	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		204		
(MMPC std)*		7		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.49	-2.52		
<b>5. EVENTOS OPERATIVOS</b>				
<b>Nota:</b> Los datos suministrados son operativos	<b>Elaboración - Cálidda</b>		<b>Revisión - Cálidda</b>	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: F.Pastor - L.Guillén		Nombre:	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1