


<div><div><div>Cálidda</div><div>GAS NATURAL DEL PERÚ</div></div></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones	
Fecha: 18/03/2012		Hora: 06:00			
1. CITY GATE					
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h	
City Gate		107.53	49.12	229.60	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		6,957			
(MMPC std)*		246			
2. GASODUCTO TRONCAL					
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión (barg)	Temperatura °C	
	Trampa de Lanzamiento		49.09	15.03	
	Cámara de Válvulas XV 10003		45.89	15.82	
	Cámara de Válvulas XV 10008		42.99	20.93	
	Trampa de Recepción		43.19	26.11	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION					
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h	
ERP Maquinarias (50/19)		42.92	18.34	23,282	
ERP Maquinarias (19/10)		18.34	9.30		
ERP Maquinarias (19/5)		18.34	3.89		
ERP El Agustino (50/10)		42.77	9.60	10,613	
ERP Carretera Central (50/10)		43.31	8.87		
ERP Gambetta (50/10)		43.17	9.22		
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.22	3.96		
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.98	3.06		
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		43.15	4.37		
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.30	4.17		
ERP Surco (50/5)		44.67	3.91		
ERP Surco (50/10)		44.19	9.32		
ERP R. Prialé (50/10)		43.01	8.46		
ERP Pachacútec (50/10)		46.28	9.03		
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.02	4.07		
ERP Mochica (10/5) [3]		9.60	3.97		
ERP La Victoria (50/19)		43.78	17.99		
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.					
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL					
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h	
ERM Etevensa		42.76	27.45	32,262	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		868			
(MMPC std)*		31			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	32.21	1.00			
ERM Edegel		42.77	28.36	22688.38	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		547			
(MMPC std)*		19			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.94	207.46			
ERM Edegel 2		42.92	24.28	0.00	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		203			
(MMPC std)*		7			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	1.41	1.00			
5. EVENTOS OPERATIVOS					
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda		
	Firma:		Firma:		
	Nombre: Enrique Beretta - Fabio Rodríguez		Nombre:		
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1	