

<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>Cálidda</div><div>GAS NATURAL DEL PERU</div></div></div></div></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones	
Fecha: 24/03/2012		Hora: 06:00			
1. CITY GATE					
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h	
		108.59	49.12	228,287.17	
City Gate					
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,532			
(MMPC std)*		266			
2. GASODUCTO TRONCAL					
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión (barg)	Temperatura °C	
	Trampa de Lanzamiento		49.10	13.85	
	Cámara de Válvulas XV 10003		46.11	16.18	
	Cámara de Válvulas XV 10008		43.47	20.39	
	Trampa de Recepción		43.71	26.21	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION					
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h	
ERP Maquinarias (50/19)		43.38	18.38	28,145	
ERP Maquinarias (19/10)		18.38	9.30		
ERP Maquinarias (19/5)		18.38	4.19		
ERP El Agustino (50/10)		43.17	9.60	11,372	
ERP Carretera Central (50/10)		43.68	8.83		
ERP Gambetta (50/10)		43.69	9.22		
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.22	3.96		
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.96	3.06		
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		43.65	4.38		
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.30	4.03		
ERP Surco (50/5)		44.99	4.08		
ERP Surco (50/10)		44.52	9.29		
ERP R. Prialé (50/10)		43.44	8.46		
ERP Pachacútec (50/10)		46.54	9.05		
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.48	4.05		
ERP Mochica (10/5) [3]		9.60	3.97		
ERP La Victoria (50/19)		44.13	17.94		
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.					
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL					
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h	
ERM Etevensa		43.29	27.45	32,551	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		958			
(MMPC std)*		34			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	32.47	-1.54			
ERM Edegel		43.25	28.47	13331.02	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		678			
(MMPC std)*		24			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	66.71	0.79			
ERM Edegel 2		43.38	24.22	0.00	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		246			
(MMPC std)*		9			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	1.41	-2.56			
5. EVENTOS OPERATIVOS					
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda		
	Firma:		Firma:		
	Nombre: F.Rodriguez - M.Salcedo		Nombre:		
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1	