


<div><div><b>Cálidda</b> <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div></div>		<b>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</b>		<b>Gerencia Técnica</b> <b>Área de Operaciones</b>	
Fecha: <b>05/03/2012</b>		Hora: <b>06:00</b>			
<b>1. CITY GATE</b>					
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>			
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>	
City Gate		107.04	49.14	217,749	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		6,091			
(MMPC std)*		215			
<b>2. GASODUCTO TRONCAL</b>					
	<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
			<b>Presión (barg)</b>	<b>Temperatura °C</b>	
	Trampa de Lanzamiento		49.12	13.49	
	Cámara de Válvulas XV 10003		46.38	15.95	
	Cámara de Válvulas XV 10008		43.97	20.69	
	Trampa de Recepción		44.07	24.90	
<b>3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION</b>					
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>			
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal sm3 / h</b>	
ERP Maquinarias (50/19)		43.98	18.33	18,748	
ERP Maquinarias (19/10)		18.33	9.35		
ERP Maquinarias (19/5)		18.33	4.14		
ERP El Agustino (50/10)		43.68	9.57	11,422	
ERP Carretera Central (50/10)		44.21	8.80		
ERP Gambetta (50/10)		44.07	9.12		
ERP Gambetta (10/4) [1]		9.12	3.96		
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/3)		49.00	3.05		
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.11	4.33		
ERP Omicrón (10/4) [2]		9.35	4.15		
ERP Surco (50/5)		45.45	3.92		
ERP Surco (50/10)		45.00	9.34		
ERP R. Prialé (50/10)		43.96	8.41		
ERP Pachacútec (50/10)		46.73	9.04		
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.00	4.04		
ERP Mochica (10/4) [3]		9.57	3.96		
ERP La Victoria (50/19)		44.63	18.02		
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.					
<b>4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL</b>					
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>			
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>	
<b>ERM Etevensa</b>		43.23	27.37	57,693	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,648			
(MMPC std)*		58			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	87.35	-1.57			
<b>ERM Edegel</b>		43.79	30.23	0.00	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.97	1.11			
<b>ERM Edegel 2</b>		43.92	24.06	0.00	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	1.49	-2.52			
<b>5. EVENTOS OPERATIVOS</b>					
<b>Nota:</b> Los datos suministrados son operativos	<b>Elaboración - Cálidda</b>		<b>Revisión - Cálidda</b>		
	Firma:		Firma:		
	Nombre: F.Rodriguez - F.Pastor		Nombre:		
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011			Página 1 de 1