

 <div><b>Cálidda</b> <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	<b>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</b>			<b>Gerencia Técnica</b> <b>Área de Operaciones</b>
Fecha: <b>04/03/2013</b>	Hora: <b>06:00</b>			
<b>1. CITY GATE</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>
City Gate		104.54	49.11	165,955.52
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		4,824		
<b>2. GASODUCTO TRONCAL</b>				
	<b>LOCACION</b>	<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión (barg)</b>	<b>Temperatura °C</b>	
	Trampa de Lanzamiento	49.10	11.84	
	Cámara de Válvulas XV 10003	47.23	17.36	
	Cámara de Válvulas XV 10008	45.69	22.07	
Trampa de Recepción	45.82	25.04		
<b>3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION</b>				
	<b>LOCACION</b>	<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal sm3 / h</b>
	ERP Maquinarias (50/19)	45.66	18.06	20,679
	ERP Maquinarias (19/10)	18.06	9.30	
	ERP Maquinarias (19/5)	18.06	3.83	
	ERP El Agustino (50/10)	45.52	9.27	8,392
	ERP Carretera Central (50/10)	45.85	9.05	
	ERP Gambetta (50/10)	45.80	9.32	
	ERP Gambetta (10/5) [1]	9.32	4.03	
	ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	49.09	3.00	
	ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	45.84	4.02	
	ERP Omicrón (10/5) [2]	9.30	4.07	
	ERP Surco (50/5)	46.71	4.10	
	ERP Surco (50/10)	46.33	9.40	
	ERP R. Prialé (50/10)	45.59	8.69	
	ERP Pachacútec (50/10)	47.56	9.08	
	ERP Parques del Agustino (50/5)	45.14	4.02	
	ERP Mochica (10/5) [3]	9.27	3.96	
	ERP La Victoria (50/19)	46.06	17.95	
	[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.			
<b>4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL</b>				
	<b>LOCACION</b>	<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>
<b>ERM Etevensa</b>		45.01	27.29	57,769
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,462		
(MMPC std)*		52		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	56.23	0.00		
<b>ERM Edegel</b>		45.59	30.19	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.70	0.55		
<b>ERM Edegel 2</b>		45.64	24.91	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		77		
(MMPC std)*		3		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.47	0.07		
<b>5. EVENTOS OPERATIVOS</b>				
<b>Nota:</b> Los datos suministrados son operativos	<b>Elaboración - Cálidda</b>		<b>Revisión - Cálidda</b>	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: Erick Hidalgo - Wilson Torres		Nombre:	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN