

 <div>Cálidda <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones	
Fecha: 25/03/2013	Hora: 06:00				
1. CITY GATE					
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h	
City Gate		94.53	48.91	214,086.48	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		5,312			
2. GASODUCTO TRONCAL					
	LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión (barg)	Temperatura °C		
	Trampa de Lanzamiento	48.90	10.21		
	Cámara de Válvulas XV 10003	46.45	15.95		
	Cámara de Válvulas XV 10008	44.23	21.42		
Trampa de Recepción	44.15	24.90			
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION					
	LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h	
	ERP Maquinarias (50/19)	44.10	18.02	22,945	
	ERP Maquinarias (19/10)	18.02	9.31		
	ERP Maquinarias (19/5)	18.02	3.84		
	ERP El Agustino (50/10)	44.08	9.33	9,024	
	ERP Carretera Central (50/10)	44.48	9.01		
	ERP Gambetta (50/10)	44.12	9.21		
	ERP Gambetta (10/5) [1]	9.21	4.02		
	ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	48.93	3.03		
	ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	44.28	4.04		
	ERP Omicrón (10/5) [2]	9.31	4.09		
	ERP Surco (50/5)	45.57	4.10		
	ERP Surco (50/10)	45.16	9.36		
	ERP R. Prialé (50/10)	44.21	8.73		
	ERP Pachacútec (50/10)	46.81	9.15		
	ERP Parques del Agustino (50/5)	43.70	4.03		
	ERP Mochica (10/5) [3]	9.33	3.94		
	ERP La Victoria (50/19)	44.83	18.03		
	[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL					
	LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h	
	ERM Etevensa		42.89	27.22	73,149
	Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,508		
	(MMPC std)*		53		
	Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
		0.00	84.12		
	ERM Edegel		44.17	30.23	0
	Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
	(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.61	0.44			
ERM Edegel 2		44.24	24.49	0.00	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	2.15	0.03			
5. EVENTOS OPERATIVOS					
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda		
	Firma:		Firma:		
	Nombre: E. Beretta - W. Torres		Nombre:		
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1	

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN