

 <div>Cálidda GAS NATURAL DEL PERÚ</div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones
Fecha: 02/03/2013	Hora: 06:00			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		100.48	49.11	245,504.63
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		6,857		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		49.04	15.94
	Cámara de Válvulas XV 10003		45.87	16.88
	Cámara de Válvulas XV 10008		42.55	21.11
Trampa de Recepción		42.57	24.92	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		42.37	17.95	26,613
ERP Maquinarias (19/10)		17.95	9.25	
ERP Maquinarias (19/5)		17.95	3.85	
ERP El Agustino (50/10)		42.56	8.98	7,168
ERP Carretera Central (50/10)		43.05	8.97	
ERP Gambetta (50/10)		42.55	9.28	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.28	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		49.07	2.97	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		42.61	4.00	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.25	4.08	
ERP Surco (50/5)		44.42	4.10	
ERP Surco (50/10)		43.92	9.33	
ERP R. Prialé (50/10)		42.62	8.69	
ERP Pachacútec (50/10)		46.21	9.17	
ERP Parques del Agustino (50/5)		42.01	4.02	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.98	3.95	
ERP La Victoria (50/19)		43.48	18.08	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		41.63	27.29	57,794
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,773		
(MMPC std)*		63		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	61.97	0.00		
ERM Edegel		42.51	30.18	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.41	0.58		
ERM Edegel 2		42.55	24.57	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.31	0.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: L.Guillen		Nombre:	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN