

 <div><b>Cálidda</b> GAS NATURAL DEL PERÚ</div>	<b>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</b>			<b>Gerencia Técnica</b> <b>Área de Operaciones</b>		
Fecha: <b>03/03/2013</b>	Hora: <b>06:00</b>					
<b>1. CITY GATE</b>						
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>				
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>		
City Gate		102.47	49.15	203,806.02		
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		6,773				
<b>2. GASODUCTO TRONCAL</b>						
	<b>LOCACION</b>	<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>				
		<b>Presión (barg)</b>	<b>Temperatura °C</b>			
		Trampa de Lanzamiento	49.12	17.05		
		Cámara de Válvulas XV 10003	46.78	17.23		
		Cámara de Válvulas XV 10008	44.91	21.37		
	Trampa de Recepción	45.00	25.05			
<b>3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION</b>						
	<b>LOCACION</b>	<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>				
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal sm3 / h</b>		
		ERP Maquinarias (50/19)	44.82	18.11	22,546	
		ERP Maquinarias (19/10)	18.11	9.34		
		ERP Maquinarias (19/5)	18.11	3.84		
		ERP El Agustino (50/10)	44.78	9.11	8,037	
		ERP Carretera Central (50/10)	45.11	9.03		
		ERP Gambetta (50/10)	44.99	9.24		
		ERP Gambetta (10/5) [1]	9.24	4.03		
		ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	49.11	2.96		
		ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	45.03	4.01		
		ERP Omicrón (10/5) [2]	9.34	4.07		
		ERP Surco (50/5)	46.07	4.11		
		ERP Surco (50/10)	45.68	9.44		
		ERP R. Prialé (50/10)	44.85	8.70		
		ERP Pachacútec (50/10)	47.17	9.08		
		ERP Parques del Agustino (50/5)	44.36	4.05		
		ERP Mochica (10/5) [3]	9.11	3.96		
		ERP La Victoria (50/19)	45.38	18.08		
		[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
<b>4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL</b>						
	<b>LOCACION</b>	<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>				
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>		
		<b>ERM Etevensa</b>		44.17	27.30	57,854
		Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,672		
		(MMPC std)*		59		
		Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
			58.76	0.00		
		<b>ERM Edegel</b>		44.84	30.15	0
		Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
		(MMPC std)*		0		
		Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
			0.67	0.55		
		<b>ERM Edegel 2</b>		44.88	24.42	0.00
		Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
		(MMPC std)*		0		
		Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
			2.43	0.00		
		<b>5. EVENTOS OPERATIVOS</b>				
<b>Nota:</b> Los datos suministrados son operativos	<b>Elaboración - Cálidda</b>		<b>Revisión - Cálidda</b>			
	Firma:		Firma:			
	Nombre: L.Guillen		Nombre:			
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1		

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN