

 <div><b>Cálidda</b> <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	<b>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</b>			<b>Gerencia Técnica</b> <b>Área de Operaciones</b>
Fecha: <b>05/03/2013</b>	Hora: <b>06:00</b>			
<b>1. CITY GATE</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>
City Gate		100.31	49.20	249,487.89
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		6,985		
<b>2. GASODUCTO TRONCAL</b>				
	<b>LOCACION</b>	<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión (barg)</b>	<b>Temperatura °C</b>	
	Trampa de Lanzamiento		49.15	10.40
	Cámara de Válvulas XV 10003		45.92	14.34
	Cámara de Válvulas XV 10008		42.50	21.03
Trampa de Recepción		42.54	25.03	
<b>3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal sm3 / h</b>
ERP Maquinarias (50/19)		42.28	17.92	28,129
ERP Maquinarias (19/10)		17.92	9.21	
ERP Maquinarias (19/5)		17.92	3.83	
ERP El Agustino (50/10)		42.48	8.99	7,649
ERP Carretera Central (50/10)		43.01	8.95	
ERP Gambetta (50/10)		42.51	9.36	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.36	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		49.17	3.00	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		42.57	4.70	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.21	4.10	
ERP Surco (50/5)		44.43	4.10	
ERP Surco (50/10)		43.92	9.32	
ERP R. Prialé (50/10)		42.56	8.68	
ERP Pachacútec (50/10)		46.36	9.06	
ERP Parques del Agustino (50/5)		41.95	4.01	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.99	3.96	
ERP La Victoria (50/19)		43.47	18.03	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
<b>4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>
<b>ERM Etevensa</b>		41.69	27.26	57,757
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,729		
(MMPC std)*		61		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	60.88	0.00		
<b>ERM Edegel</b>		42.47	30.23	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.70	0.58		
<b>ERM Edegel 2</b>		42.50	24.88	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.31	0.00		
<b>5. EVENTOS OPERATIVOS</b>				
<b>Nota:</b> Los datos suministrados son operativos	<b>Elaboración - Cálidda</b>		<b>Revisión - Cálidda</b>	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: W. Torres - E. Hidalgo		Nombre:	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN