

 <div><b>Cálidda</b> GAS NATURAL DEL PERÚ</div>	<b>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</b>			<b>Gerencia Técnica</b> <b>Área de Operaciones</b>		
Fecha: <b>12/03/2013</b>	Hora: <b>06:00</b>					
<b>1. CITY GATE</b>						
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>				
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>		
City Gate		99.88	49.08	256.07		
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,154				
<b>2. GASODUCTO TRONCAL</b>						
	<b>LOCACION</b>	<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>				
		<b>Presión (barg)</b>	<b>Temperatura °C</b>			
		Trampa de Lanzamiento	49.02	15.13		
		Cámara de Válvulas XV 10003	45.68	14.96		
		Cámara de Válvulas XV 10008	42.25	20.09		
	Trampa de Recepción	42.28	24.86			
<b>3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION</b>						
	<b>LOCACION</b>	<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>				
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal sm3 / h</b>		
		ERP Maquinarias (50/19)	42.07	17.98	26,007	
		ERP Maquinarias (19/10)	17.98	9.23		
		ERP Maquinarias (19/5)	17.98	3.82		
		ERP El Agustino (50/10)	42.25	8.99	7,287	
		ERP Carretera Central (50/10)	42.76	8.95		
		ERP Gambetta (50/10)	42.25	9.28		
		ERP Gambetta (10/5) [1]	9.28	4.02		
		ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	49.02	2.95		
		ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	42.31	4.02		
		ERP Omicrón (10/5) [2]	9.23	4.12		
		ERP Surco (50/5)	44.16	4.09		
		ERP Surco (50/10)	43.66	9.31		
		ERP R. Prialé (50/10)	42.31	8.69		
		ERP Pachacútec (50/10)	46.08	9.10		
		ERP Parques del Agustino (50/5)	41.70	4.02		
		ERP Mochica (10/5) [3]	8.99	3.96		
		ERP La Victoria (50/19)	43.20	18.15		
		[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
<b>4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL</b>						
	<b>LOCACION</b>	<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>				
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>		
		<b>ERM Etevensa</b>		41.40	27.27	57,957
		Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,777		
		(MMPC std)*		63		
		Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
			62.71	1.00		
		<b>ERM Edegel</b>		42.22	30.14	0.00
		Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2		
		(MMPC std)*		0		
		Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
			0.70	0.53		
		<b>ERM Edegel 2</b>		42.25	25.05	0.00
		Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
		(MMPC std)*		0		
		Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
			2.23	0.03		
		<b>5. EVENTOS OPERATIVOS</b>				
		<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>				
		<b>Nota:</b> Los datos suministrados son operativos	<div><b>Elaboración - Cálidda</b></div> <div>Firma:</div> <div>Nombre: E. Beretta - M. Salcedo</div>		<div><b>Revisión - Cálidda</b></div> <div>Firma:</div> <div>Nombre:</div>	
F-OPE-007_V2	Fecha de Vigencia:07/12/2011			Página 1 de 1		

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN