

 <div>Cálidda <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones	
Fecha: 20/03/2013	Hora: 06:00				
1. CITY GATE					
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h	
City Gate		101.82	49.07	209,084.94	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		6,932			
2. GASODUCTO TRONCAL					
	LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión (barg)	Temperatura °C		
	Trampa de Lanzamiento	49.04	14.01		
	Cámara de Válvulas XV 10003	46.44	17.41		
	Cámara de Válvulas XV 10008	44.22	21.36		
Trampa de Recepción	44.27	25.04			
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION					
	LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h	
	ERP Maquinarias (50/19)	44.06	17.98	26,390	
	ERP Maquinarias (19/10)	17.98	9.25		
	ERP Maquinarias (19/5)	17.98	3.86		
	ERP El Agustino (50/10)	44.08	9.22	8,569	
	ERP Carretera Central (50/10)	44.41	8.96		
	ERP Gambetta (50/10)	44.23	9.25		
	ERP Gambetta (10/5) [1]	9.25	4.02		
	ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	49.04	3.00		
	ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	44.31	4.03		
	ERP Omicrón (10/5) [2]	9.25	4.08		
	ERP Surco (50/5)	45.53	4.08		
	ERP Surco (50/10)	45.11	9.32		
	ERP R. Prialé (50/10)	44.15	8.72		
	ERP Pachacútec (50/10)	46.80	9.14		
	ERP Parques del Agustino (50/5)	43.66	4.02		
	ERP Mochica (10/5) [3]	9.22	3.94		
	ERP La Victoria (50/19)	44.78	18.07		
	[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL					
	LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h	
	ERM Etevensa		43.40	27.28	57,814
	Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,767		
	(MMPC std)*		62		
	Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
		0.00	52.23		
	ERM Edegel		44.16	30.20	0
	Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		371		
	(MMPC std)*		13		
	Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
		0.67	0.53		
	ERM Edegel 2		44.19	24.86	0.00
	Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		81		
	(MMPC std)*		3		
	Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
		2.23	0.03		
	5. EVENTOS OPERATIVOS				
	<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>				
	Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
Firma: Nombre: L.Guillen		Firma: Nombre:			
F-OPE-007_V2	Fecha de Vigencia:07/12/2011			Página 1 de 1	

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN