

 <div><b>Cálidda</b> <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	<b>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</b>			<b>Gerencia Técnica</b> <b>Área de Operaciones</b>	
Fecha: <b>26/03/2013</b>	Hora: <b>06:00</b>				
<b>1. CITY GATE</b>					
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>			
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>	
City Gate		99.05	49.01	224,366.05	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		6,621			
<b>2. GASODUCTO TRONCAL</b>					
	<b>LOCACION</b>	<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>			
		<b>Presión (barg)</b>	<b>Temperatura °C</b>		
		Trampa de Lanzamiento	48.98	10.66	
		Cámara de Válvulas XV 10003	46.20	14.99	
		Cámara de Válvulas XV 10008	43.47	20.90	
	Trampa de Recepción	43.50	25.05		
<b>3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION</b>					
	<b>LOCACION</b>	<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>			
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal sm3 / h</b>	
		ERP Maquinarias (50/19)	43.30	17.95	27,783
		ERP Maquinarias (19/10)	17.95	9.24	
		ERP Maquinarias (19/5)	17.95	3.86	
		ERP El Agustino (50/10)	43.37	9.14	8,571
		ERP Carretera Central (50/10)	43.79	9.02	
		ERP Gambetta (50/10)	43.47	9.24	
		ERP Gambetta (10/5) [1]	9.24	4.02	
		ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	49.02	3.03	
		ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	43.55	4.33	
		ERP Omicrón (10/5) [2]	9.24	4.07	
		ERP Surco (50/5)	45.04	4.19	
		ERP Surco (50/10)	44.58	9.34	
		ERP R. Prialé (50/10)	43.46	8.74	
		ERP Pachacútec (50/10)	46.59	9.12	
		ERP Parques del Agustino (50/5)	42.92	4.05	
		ERP Mochica (10/5) [3]	9.14	3.94	
		ERP La Victoria (50/19)	44.19	18.05	
		[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.			
<b>4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL</b>					
	<b>LOCACION</b>	<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>			
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>	
		<b>ERM Etevensa</b>			
		Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,772	
		(MMPC std)*		63	
		Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)	
			0.00	84.12	
		<b>ERM Edegel</b>			
		Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		255	
		(MMPC std)*		9	
		Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)	
			0.55	97.48	
		<b>ERM Edegel 2</b>			
		Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0	
		(MMPC std)*		0	
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	2.11	0.03			
<b>5. EVENTOS OPERATIVOS</b>					
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>					
<b>Nota:</b> Los datos suministrados son operativos	<b>Elaboración - Cálidda</b>		<b>Revisión - Cálidda</b>		
	Firma:  Nombre: E. Beretta - W. Torres		Firma:  Nombre:		
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1	

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN