

 <div>Cálidda <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones	
Fecha: 29/03/2013	Hora: 06:00				
1. CITY GATE					
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h	
City Gate		104.82	48.91	166,682.92	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		5,655			
2. GASODUCTO TRONCAL					
	LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión (barg)	Temperatura °C		
	Trampa de Lanzamiento	48.91	10.81		
	Cámara de Válvulas XV 10003	47.09	14.85		
	Cámara de Válvulas XV 10008	45.85	20.85		
Trampa de Recepción	46.02	25.05			
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION					
	LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h	
	ERP Maquinarias (50/19)	45.95	18.29	15,047	
	ERP Maquinarias (19/10)	18.29	9.37		
	ERP Maquinarias (19/5)	18.29	3.84		
	ERP El Agustino (50/10)	45.56	9.72	10,317	
	ERP Carretera Central (50/10)	45.96	9.36		
	ERP Gambetta (50/10)	45.98	9.26		
	ERP Gambetta (10/5) [1]	9.26	4.03		
	ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	48.92	3.06		
	ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	46.06	4.02		
	ERP Omicrón (10/5) [2]	9.37	4.07		
	ERP Surco (50/5)	46.73	4.25		
	ERP Surco (50/10)	46.38	9.45		
	ERP R. Prialé (50/10)	45.73	8.76		
	ERP Pachacútec (50/10)	47.39	9.14		
	ERP Parques del Agustino (50/5)	45.28	4.07		
	ERP Mochica (10/5) [3]	9.72	3.95		
	ERP La Victoria (50/19)	46.15	18.04		
	[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL					
	LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h	
	ERM Etevensa		45.16	27.32	57,633
	Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,552		
	(MMPC std)*		55		
	Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
		0.00	49.64		
	ERM Edegel		45.73	30.20	0
	Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		316		
	(MMPC std)*		11		
	Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
		0.58	0.50		
	ERM Edegel 2		45.78	24.92	0.00
	Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		87		
	(MMPC std)*		3		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	2.19	0.07			
5. EVENTOS OPERATIVOS					
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>					
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda		
	Firma: Nombre: L.Guillen		Firma: Nombre:		
F-OPE-007_V2	Fecha de Vigencia:07/12/2011			Página 1 de 1	

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN