

 <div>Cálidda <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones	
Fecha: 23/03/2013	Hora: 06:00				
1. CITY GATE					
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h	
City Gate		102.84	48.92	201,194.73	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		6,814			
2. GASODUCTO TRONCAL					
	LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión (barg)	Temperatura °C		
	Trampa de Lanzamiento		48.90	10.35	
	Cámara de Válvulas XV 10003		46.53	15.33	
	Cámara de Válvulas XV 10008		44.54	21.24	
Trampa de Recepción		44.69	25.13		
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION					
	LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h	
	ERP Maquinarias (50/19)		44.38	17.93	29,478
	ERP Maquinarias (19/10)		17.93	9.27	
	ERP Maquinarias (19/5)		17.93	3.87	
	ERP El Agustino (50/10)		44.29	9.32	9,198
	ERP Carretera Central (50/10)		44.68	9.02	
	ERP Gambetta (50/10)		44.68	9.19	
	ERP Gambetta (10/5) [1]		9.19	4.01	
	ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.93	3.05	
	ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.72	4.02	
	ERP Omicrón (10/5) [2]		9.27	4.14	
	ERP Surco (50/5)		45.73	4.13	
	ERP Surco (50/10)		45.33	9.37	
	ERP R. Prialé (50/10)		44.42	8.73	
	ERP Pachacútec (50/10)		46.86	9.17	
	ERP Parques del Agustino (50/5)		43.94	4.03	
	ERP Mochica (10/5) [3]		9.32	3.94	
	ERP La Victoria (50/19)		45.02	18.02	
	[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL					
	LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h	
	ERM Etevensa		44.01	27.25	49,397
	Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,631		
	(MMPC std)*		58		
	Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
		0.00	36.86		
	ERM Edegel		44.42	28.67	13,353
	Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		422		
	(MMPC std)*		15		
	Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
		0.61	67.39		
	ERM Edegel 2		44.48	24.79	0.00
	Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		88		
	(MMPC std)*		3		
	Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
		2.23	0.07		
	5. EVENTOS OPERATIVOS				
	<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>				
	Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
Firma: Nombre: E. Berretta - W. Torres		Firma: Nombre:			
F-OPE-007_V2 Fecha de Vigencia:07/12/2011 Página 1 de 1					

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN