


<div><div><div><div>Calidda</div><div>GAS NATURAL DEL PERU</div></div></div><div>Fecha: 28/03/2014</div><div>Hora: 06:00</div></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN		
1. CITY GATE			
<div>LOCACION</div>		<div>PARAMETRO OPERATIVOS</div>	
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)
City Gate		88.98	47.06
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		267,079.28	
(MMPC std)*			
2. GASODUCTO TRONCAL			
<div>LOCACION</div>		<div>PARAMETRO OPERATIVOS</div>	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento		46.99	20.34
Cámara de Válvulas XV 10003		45.83	22.74
Cámara de Válvulas XV 10008		44.96	25.47
Trampa de Recepción		45.17	26.42
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION			
<div>LOCACION</div>		<div>PARAMETRO OPERATIVOS</div>	
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)
ERP Maquinarias (50/19)		44.97	18.55
ERP Maquinarias (19/10)		18.55	8.85
ERP Maquinarias (19/5)		18.55	3.79
ERP El Agustino (50/10)		44.99	8.96
ERP Carretera Central (50/10)		45.25	8.79
ERP Gambetta (50/10)		45.13	9.51
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.51	4.00
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		46.79	2.96
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.12	4.10
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.85	4.04
ERP Surco (50/5)		45.99	3.94
ERP Surco (50/10)		45.72	9.15
ERP R. Prialé (50/10)		44.94	9.09
ERP Pachacútec (50/10)		46.13	9.14
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.53	4.00
ERP Mochica (10/5) [3]		8.96	3.92
ERP La Victoria (50/19)		45.59	18.03
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.			
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL			
<div>LOCACION</div>		<div>PARAMETRO OPERATIVOS</div>	
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)
ERM Etevensa		44.73	27.36
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		32,542	
(MMPC std)*			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)	
	0.00	16.51	
ERM Edegel		44.88	29.53
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0.00	
(MMPC std)*			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)	
	0.58	0.76	
ERM Edegel 2		44.93	24.31
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0.00	
(MMPC std)*			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)	
	0.50	0.43	
5. EVENTOS OPERATIVOS			
<div>Nota: Los datos suministrados son operativos</div>		<div>Elaborado por:</div>	
		Firma	
		Nombre W. Torres	
F-OPE-007_V3		Fecha de Vigencia:15/08/2013	

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN