



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 06/03/2014
 Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		84.99	46.98	331,221.25
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		9,117		
(MMPC std)*		322		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento		46.86	14.78
Cámara de Válvulas XV 10003		45.44	21.65
Cámara de Válvulas XV 10008		43.82	24.76
Trampa de Recepción		43.54	26.04

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		43.67	18.63	15,184
ERP Maquinarias (19/10)		18.63	8.92	
ERP Maquinarias (19/5)		18.63	3.85	
ERP El Agustino (50/10)		44.07	8.93	5,044
ERP Carretera Central (50/10)		44.55	8.71	
ERP Gambetta (50/10)		43.51	9.49	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.49	3.99	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		46.71	2.96	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		43.73	4.15	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.92	4.13	
ERP Surco (50/5)		45.48	4.03	
ERP Surco (50/10)		45.19	9.21	
ERP R. Prialé (50/10)		44.09	9.02	
ERP Pachacútec (50/10)		45.76	9.23	
ERP Parques del Agustino (50/5)		42.53	4.00	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.93	3.92	
ERP La Victoria (50/19)		45.04	17.99	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			42.01	27.23	80,412
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,966			
(MMPC std)*		69			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	0.00	114.50			
ERM Edegel			43.87	29.54	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.64	0.82			
ERM Edegel 2			43.90	23.33	10997.50
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		581			
(MMPC std)*		21			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	27.98	0.39			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre W. Torres

Nota: Los datos suministrados son operativos.
 (*) Calculado por OSINERGMIN